

**ОТЧЕТ**  
об исполнении предписания об устранении нарушений  
требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Тоншаевского района», рассмотрев предписание Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тоншаевскому району Главного управления МЧС России по Нижегородской области № 6/1/1 от 27.02.2020 года (далее - предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено на совещании при директоре учреждения 03.03.2020 года.
2. Проведены внеплановые инструктажи 05.03.2020 года: «О мерах пожарной безопасности», «О порядке содержания, осмотра и приведения помещений в пожаробезопасное состояние после окончания рабочего времени», «О порядке действия при срабатывании пожарной автоматики (сигнализации)», «О применении и техническом обслуживании огнетушителей».
3. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения 05.03.2020 года.
4. Обеспечено наличие на дверях помещения складского назначения обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 05.03.2020 года.
5. Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (проект с обозначением размещаемого оборудования на систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) восстановлена 29.05.2020 года.

Директор ГБУ «КЦСОН  
Тоншаевского района»



Л.Н. Питилимова